


Profil kanalizacji sanitarnej



Poziom
porównawczy – 152,00m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	155,49	155,07	154,45
Rzędna dna przewodu	154,14	153,62	152,13
Przykrycie przewodu [m]	0,94	1,29	1,08
Spadek / Długość	2,1% / 1,90	1,9% / 11,39	
Odległość [m]	0,00	1,90	13,29
	Ks	Sk_i	Zb "6"

PVC Ø160

Obiekt	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarzajew				
Adres	Działka nr 320/5 Obręb: 201009_2.0008 Czarzajew; gm. Siemiatycze				
Inwestor	Gmina Siemiatycze; ul. Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	1: 100 500	11
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91		
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08		