


Profil kanalizacji popłucznej



Poziom
porównawczy – 150,50m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]		155,00	155,00		155,00		155,00		155,00		154,83		154,45		154,45
Rzędna dna przewodu		154,24	154,23		154,16		154,05		153,83		153,83		153,14		152,98
Przykrycie przewodu [m]		0,56	0,57		0,64		0,84		0,97		0,80		1,11		1,77
Spadek	Długość	0,65		3,35		5,45		11,04				2,30		3,53	
		2,0%	2,0%		2,0%						30,0%	4,50%			
Odległość [m]		0,00	0,65		4,00		9,45		20,49		0,00		2,30		5,83
		S2	1		S1		Sk_i		Op		Op		Sk1		Sk2
							PVC Ø200 SN8 Lita								

Obiekt	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czartajew				
Adres	Działka nr 320/5 Obręb: 201009__2.0008 Czartajew; gm. Siemiatycze				
Inwestor	Gmina Siemiatycze; ul. Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI POPŁUCZNEJ			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91		
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08		