BUDYNEK CPM POZIOM 3
PROJEKTOWANE WYDZIELENIA
skala 1:50

wpięcie do istn. instalacji budynku

wymiana grzejnika
istniejący grzejnik V22 1400/900
projektowany V22 800/900

3 +20,3°C
Φwym: 1864 W

Pomieszczenie wydzielone A
Powierzchnia-51,6m2

ŚWIETLIK 250 x 520

PROJEKTOWANE WYDZIELENIE

+9,60

+10,00

BARIERKA STALOWA DO DEMONTAŻU

POCHYLANIA – SPADEK 8%
PROJEKTOWANA

894

grzejnik V22 1400/900
do wymiany i przełożenia

wpięcie do istn. instalacji budynku

2 +20 °C
Φwym: 1815 W

Pomieszczenie wydzielone C
Powierzchnia-50,34m2

istn. grzejnik

1 +20 °C
Φwym: 1378 W

Pomieszczenie wydzielone B
Powierzchnia-34,45m2

| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMAT | **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ (KAT. IX)**<br>**CENTRUM PROMOCJI MODY** | | |
| OBIEKT, ADRES | **m. Łódź, jedn. ewid. 106106_9**<br>**ul. Wł. Strzemińskiego 121, dz. nr ewid. 62/16 , obręb B-54** | | |
| INWESTOR | **AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH**<br>**ul.Wł. Strzemińskiego 121, 91-726 Łódź** | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA (PROJEKTANTÓW), SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | | | |
| PROJEKTOWAŁ | MGR INŻ. AGNIESZKA KINDL | podpis | NR UPR.: LOD/0172/POOS/04 |
| SPRAWDZIŁ | | podpis | |
| OPRACOWAŁ | INŻ. KAMIL BANASIAK | podpis | |
| RZUT KONDYGNACJI 3 | **PRZEBUDOWA INSTALACJI CO** | | |
| FAZA PROJEKTU | **PROJEKT BUDOWLANY** | SKALA 1:100 | NR RYSUNKU S-01 |
| BRANŻA | **SANITARNA** | DATA **03.2022** | |