PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ Z WIDOKIEM B-B



Wydajność przepompowni [l/s]	0 - 26	9. Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy
Wysokość podnoszenia [m]	1 - 9,3	10. Stopa montażowa pompy z autozłączem
1. Szafa sterownicza		11.Pompy zatapialne - praca naprzemienna, P=1,2kW, o napięciu zasilania 3x400V, przewód 10 m.
2. Kominki wentylacji grawitacyjnej wyk. PEHD/PVC		
3. Poręcze zejściowe ze stali nierdzewnej		12.Pomost obsługowy - stal nierdzewna
4. Właz ze stali nierdzewnej		13.Wlot do przepompowni zakończony deflektorem wyk. stal 304
5. Zbiornik przepompowni beton/żelbet		14.Drabina złazowa do dna studni - wyk. stal 304
6. Króciec bosy PEHD SDR 17		15.Prowadnice pomp - wyk. stal 304
7. Pion tłoczny - stal 304		16.Przepust kablowy DN110
8. Zasuwa odcinająca kołnierzowa		17. Króciec płuczny z zaworem odcinającym

UWAGA:
Kominki wentylacyjne wyprowadzić na odległość min. 5m od okien budynku.

inwestycja:
ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GÓRNO
(TEREN WOKÓŁ STAREGO KAMIENIOŁOMU) ETAP I

inwestor:
GMINA GÓRNO
Górno 169
26-008 Górno

projektant:
ADM PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 5
26-060 Chęciny

adres inwestycji: msc. Górno	faza: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	
działki ewidencyjne: wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego	data: 2022-06	skala: SCHEMAT
tytuł rysunku: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP1	rewizja: –	nr rysunku: PFU-IS-03.1

autorzy opracowania:	nr uprawnień / specjalność:	podpis:
opracował: mgr inż. KAROLINA KOSMALA	SWK/0091/PBS/16/ sanitarna	
opracował:		
opracował:		

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona