

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

# **INSTALACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 55kWp**

**Przedmiot zamówienia:**

Zaprojektowanie i wykonanie montażu na gruncie instalacji farmy fotowoltaicznej 55 kWp dostosowanej do pracy w trybie „ON GRID” z podłączeniem do rozdzielnic nN RG SUW w stacji STACJA SUW.

**Lokalizacja inwestycji:**







Działka nr 310/10,309/2 obr. Lipusz

## 1. Przygotowanie procesu inwestycyjnego.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami celem prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich. Na terenie objętym budową mogą się znajdować także inne niezainwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym oraz podjęcia wszelkich działań w celu usunięcia ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wyniknie potrzeba wykonania dodatkowych opracowań i dokumentacji technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych – wykonawca będzie zobowiązany do wykonania takich opracowań i poniesienia wszelkich kosztów i opłat z tym związanych. Podane w niniejszym programie informacje nie zwalniają Wykonawcy z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań niezbędnych do realizacji całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zadania odpowiedzialny będzie za zgodność projektów budowlanego i wykonawczego oraz wykonanych robót z obowiązującymi normami, a także za zgodność robót z projektami.


## 2. Wymagania organizacyjne, projektowe i wykonawcze

W celu prawidłowego wykonania całości procesu inwestycyjnego określa się, że:

-  Przed rozpoczęciem realizacji zadania niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym.
-  Montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach wolnostojących, montowanych na gruncie.
-  Sposób rozmieszczenia i połączenia paneli fotowoltaicznych jest oparty o wytyczne producenta i powinien zapewnić optymalne warunki pracy farmy fotowoltaicznej.
-  Kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla ekspozycji paneli w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 25° do 40°. Optymalnie ok. 36°.
-  Kąt azymutu paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu względem kierunku południowego z odchyleniem w kierunku wschodnim.
-  Zacienienie instalacji PV - w celu uniknięcia niepotrzebnych skutków zacienienia należy przeanalizować lokalizację paneli fotowoltaicznych na etapie projektowania tak, aby urządzenia były usytuowane odpowiednio daleko od przeszkód i elementów, które potencjalnie, nawet w przyszłości mogą stanowić element zacieniający (np. rosnące drzewa).

### 2.1. Panele .

Projektuje się moduły fotowoltaiczne o jednostkowej minimalnej mocy szczytowej 400 Wp. Przy realizacji tej inwestycji będą wykorzystywane najpopularniejsze moduły fotowoltaiczne monokrystalicznych. Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 oraz być zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Dostarczone moduły muszą być nowe (nieużywane) i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. oraz powinny być pełnowartościowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modułów tzw. kategorii/typu B). Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać minimum 12 letnią gwarancję produktową oraz gwarancję liniowego spadku mocy do poziomu 80,7% sprawności po 25 latach eksploatacji.



**Tablica nr 10.** Sposoby montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie

Moduły powinny się charakteryzować parametrami nie gorszymi niż podanymi w tabeli poniżej:

<i><b>Parametry modułów</b></i>	<i><b>Oczekiwany Parametr</b></i>	<i><b>Tolerancja</b></i>
Typ ogniw	4 bus barowe	Nie mniej niż
Moc maksymalna $P_{\max}$ (Wp)	400 Wp	Nie mniejszy niż
Współczynnik sprawności modułu	18,70%	Nie mniejszy niż
Napięcie maksymalne $V_{mpp}$	32,3 V – 38,91 V	Zakres
Prąd maksymalny $I_{mpp}$	9,42 A – 10,95 A	Zakres
Prąd zwarciovowy $I_{sc}$	9,81 A – 11,38 A	Zakres
Współczynnik temperatury dla $P_{\max}$	-0,38%/K	Nie większy niż
Współczynnik temperatury dla $I_{sc}$	+5,0 mA/K	Nie większy niż
Współczynnik temperatury dla $V_{oc}$	-114,0 mV/K	Nie większy niż
Maks. napięcie systemu (V)	1 000 V <sub>DC</sub>	Równy

## 2.2. Przewody i elementy zabezpieczające instalacji

Po między modułami fotowoltaicznymi, a inwerterem w łatwo dostępnym miejscu zamontować rozłączniki prądu stałego. Żaden łańcuch paneli nie może być bezpośrednio podłączony do inwertera bez zastosowania rozłącznika. Po stronie DC zastosować przewody fotowoltaiczne prądu stałego w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe i temperaturę do 120°C, jednożyłowe, o żył roboczej miedzianej o przekroju minimum 4 mm<sup>2</sup> (linka). Przekroje dobrać w sposób zapewniający minimalizację strat na przesyle. Wszystkie połączenia po stronie prądu stałego będą realizowane za pomocą przeznaczonych do tego celu konektorów w standardzie MC4. Wszystkie przewody, zarówno po stronie DC jak i po stronie AC, będą prowadzone wzdłuż linii prostych, równoległe i prostopadle do krawędzi ścian.

## 2.3. Zabezpieczenie instalacji.

**Ochrona przepięciowa.** Po stronie DC każdy szereg modułów będzie chroniony ogranicznikiem przepięć typu 1+2. Jeżeli długość przewodu DC będzie przekraczać 10 metrów, należy zamontować dwa ograniczniki przepięć na każdym szeregu: pierwszy w pobliżu modułów, natomiast drugi w pobliżu inwertera. Ochronniki należy uziemić przewodem miedzianym LgY o przekroju 16 mm<sup>2</sup> na głównej szynie uziemiającej lub wykonując osobne uziemienie pionowe lub poziome.

**Ochrona odgromowa.** Konieczność zastosowania ochrony odgromowej zostanie ustalona na etapie projektowania i musi odpowiadać odpowiednim normom technicznym.

**Instalacja wyrównawcza.** Należy wykonać połączenia wyrównawcze instalacji fotowoltaicznej i uziemienie na głównej szynie uziemiającej w rozdzielnicy RG SUW. W ten sposób ma zostać uziemiona konstrukcja wsporcza modułów, inwerter i rozdzielnica AC z wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie te połączenia wykonać przewodem LgY o przekroju 6 mm<sup>2</sup> w izolacji żółto-zielonej.


**Ochrona przeciwporażeniowa.** Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) jest zrealizowana przez izolację przewodów i obudowy urządzeń (rozłącznika DC, inwertera, rozdzielnicy AC). Obudowy tych urządzeń mają spełniać warunki ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), to znaczy posiadać drugą klasę ochronności w tym zakresie. Uzupełnieniem ochrony dodatkowej będzie wyłącznik nadprądowy znajdujący się w rozdzielnicy AC oraz wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.

**Ochrona przeciwpożarowa.** W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkie urządzenia instalacji zamontować zgodnie z wytycznymi ich producentów, w szczególności zachować wymagane odległości pomiędzy inwerterem a sąsiednimi przedmiotami umożliwiające sprawną wymianę ciepła i jego chłodzenie. Urządzenia zostały odpowiednio dobrane pod względem prądowym i napięciowym, co minimalizuje ryzyko ich nagrzania i powstania pożaru. Przewody o prawidłowo dobranym przekroju ułożyć zgodnie z Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

## 2.4. Zestawy montażowe i konstrukcja wsporcza

Uchwyty powinny być wykonane z materiałów niekorodujących, np. aluminium lub stal nierdzewna. Konstrukcja wsporcza ze stali cynkowanej ogniowo.

## 2.5. Poglądowy schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej



**Tablica nr 11.** Schemat poglądowy instalacji fotowoltaicznej

**2.6. Falownik** Dobór powinien uwzględniać należytą odporność na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60°C) oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników.

Inwertery powinny zostać wyposażone w system pomiaru izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modułów jak również w samych modułach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz zabezpieczenie przed błędną polaryzacją modułów. Ponadto inwerter powinien zapewnić monitoring parametrów sieci, zabezpieczenie przed pracą wyspową oraz być przystosowany do pracy z polską siecią dystrybucyjną (EN 50549-1, EN 50549-2 (niezależny certyfikat lub oświadczenie producenta), Zgodność z kodeksami sieciowymi (NC RFG)). Należy tak dobrać falownik, aby maksymalizował on wydajność instalacji fotowoltaicznej niezależnie od jej ułożenia. Falownik wpiąć sieci strukturalnej systemu PEMS przyłączem światłowodowym lub miedzianym. Zastosowane falowniki powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

Minimalna moc wyjściowa falownika.....	55,0 kW
Minimalna sprawność min. ....	97,0 %
Typ falownika.....	3 fazowy
Stopień ochrony.....	min. IP65
Rozłącznik prądu stałego.....	TAK
Zabezpieczenie przed błędną polaryzacją.....	TAK
Monitoring pracy instalacji.....	TAK

## 2.7. Podłączenie do rozdzielnic nN RG SUW

Połączenie pomiędzy falownikiem farmy fotowoltaicznej, a rozdzielnicą nN RG SUW wykonać linią kablową w gruncie.

## 2.8. Zagospodarowanie terenu

Teren projektowanej farmy fotowoltaicznej ogrodzić panelami ogrodzeniowymi cynkowanymi wraz z oświetleniem terenu.

### Lokalizacja

Ogrodzenie należy umiejscowić w granicy działki 310/10 oraz 309/2

### Opis funkcji

Zaprojektowano ogrodzenie oddzielające teren instalacji fotowoltaicznej oraz stacji kontenerowej STACJA SUW od pozostałego obszaru, będącego we władaniu Inwestora.

### Parametry wielkościowe:

- o długość ok. 210 mb.
- o wysokość – min 1,50 m nad terenem

### Opis konstrukcji

Należy zaprojektować metalowe ogrodzenie z bramą i furtką wraz z podmurówką betonową–

Dane ogrodzenia:

- przekrój słupka 4 x 6 cm
- rozstaw słupków 258 cm

–rozmiar panelu: 146,0 x 250,5 cm,

–podmurówka betonowa

–wielkość oczka 5 x 20 cm

Panele, słupki i elementy montażowe pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz powłoką PCV.

Dane bramy:

–brama przesuwna, min 5 m szerokości w świetle przejazdu

–wysokość bramy min. 1,7 m

- furtka szerokości min 1m