

Bydgoszcz, 05.03.2020 r.

## Do uczestników postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

*Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków mieszkalnego F-1 przy ul. Fordońskiej 433 w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 031-073350 KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 27.02.2020 r. do ww. postępowania wpłynęło następujące pytanie:*

1. Ze względu na rozbieżności pomiędzy specyfikacją materiałową a profilami dotyczące typu zaworu (z lub bez odwodnienia) poproszę o określenie właściwego typu zaworu dla danego przyłącza (do budynku F1).

### **Odpowiedź na pytanie**

Na profilu pokazano dwa zawory przesunięte względem siebie, tak więc są to zawory preizolowane odcinające.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski