

Załącznik nr 3.7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część siódma zamówienia

Lp.	Doposażenie	Opis przedmiotu zamówienia/minimalne wymagania techniczne	Ilość
1.	Akumulator żelowy 12 V	<ul style="list-style-type: none"> 100Ah 	2 szt.
2.	Inwerter 1-fazowy	<ul style="list-style-type: none"> 1000W Wbudowany regulator solarny Możliwość podłączenia akumulatorów o łącznym napięciu 12 V 	1 szt.
3.	Inwerter 3-fazowy	<ul style="list-style-type: none"> do PV, min. 3kW, IP65, gwarancja 10 lat, Maksymalna moc wejściowa: 4390 Wp, wbudowany wyświetlacz Wifi Maksymalna wydajność 98,3% 	1 szt.
4.	Panel fotowoltaiczny	<ul style="list-style-type: none"> 400W Half Cut 	8 szt.
5.	Licznik dwukierunkowy	<ul style="list-style-type: none"> na szynę TH35, 	1 szt.
6.	Kabel solarny 6 mm - czarny	<ul style="list-style-type: none"> przekrój 6 mm² - kolor czarny, kabel solarny 	300 mb



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



7.	Kabel solarny 6 mm - czerwony	<ul style="list-style-type: none"> • przekrój 6 mm² - kolor czerwony, • kabel solarny 	300 mb
8.	złącze solarne mc4 - 100 szt.	<ul style="list-style-type: none"> • typ: mc4, • zestaw wtyk męski + żeński, • opak. 100 szt. 	2 szt.
9.	turbina wiatrowa	<ul style="list-style-type: none"> • 24V, • od 400 do 500W 	1 szt.
10.	Maszt stalowy	<ul style="list-style-type: none"> • minimum 3 metry, kompatybilny z turbiną jw.. 	1 szt.
11.	Inwerter wiatrowy	<ul style="list-style-type: none"> • kompatybilny z turbiną j.w. • 24 V 	1 szt.
12.	Stelaż pod panel - zestaw na 1 panel	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. do pokrycia dachowego dachówką, • 4 szt. do pokrycia dachowego blachodachówką 	8 szt.