



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

	Znak	Nasz znak	Data
Wasze pismo z dnia	-	WliZP.271.19.2025.AJk.	03.09.2025 r.
-			

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Przebudowa drogi ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej**”.

W związku z pytaniami skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Jaką grubość stabilizacji przyjąć na jezdni? W opisie technicznym grubość 22 cm, na przekroju 30 cm, przedmiar 22 cm.

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość 22 cm.

Pytanie 2

Jakie obrzeża należy wbudować na odcinku dla przedmiotowego postępowania? Granitowe czy betonowe? Dokumentacje zawierają rozbieżne informacje.

Odpowiedź:

Należy wbudować obrzeża betonowe.

Pytanie 3

Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać pobocze dla ww. odcinka. Mieszanka kamienna czy jak w przedmiarze z kostki kamiennej betonowej? Jaki sposób obramowania w przypadku kostki betonowej? W przypadku obramowania obrzeżem brak wystarczającej ilości w przedmiarze. Przekrój D 5-5 nie zwiera pobocza.

Odpowiedź:

Należy wykonać pobocze z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym. Zmiana w pozycji 77 - 236.84 mb.

Pytanie 4

Na załączonym projekcie DOR widnieje wyniesione przejście dla pieszych. W jakiej technologii ma być wykonane?

Odpowiedź:

Wyniesienie należy wykonać w technologii bitumicznej z AC 11 S 50/70.

Z-ca Burmistrza Strzegomia
Anna Hałas

(Z up. Kierownika Zamawiającego)