

GD-17.6630.2175.2024

**Odpis protokołu****z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Zarządzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

**Firma Usług Projektowych mgr inż. Roman Rogowski**  
**43-430 Skoczów, ul. JODŁOWA 34**

dotyczącego:

**sieć elektroenergetyczna oświetleniowa z lokalizacją słupów, słupy trakcyjne**

zlokalizowanego:

**Kraków, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, jednostka ewidencyjna: Podgórze, obręb:12,**  
**jednostka ewidencyjna: Śródmieście, obręb: 3, 14**


Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu 2025-01-08 rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	ArcelorMittal Poland S.A.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	GAZ SYSTEM Marzena Szkaluba	pozytywne bez uwag Brak uwag
3	HAWA TELEKOM SP. Z O.O. w restrukturyzacji Martyna Grzędzicka	nie dotyczy Nie dotyczy
4	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Tomasz Jelonek	pozytywne bez uwag Brak uwag

6	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  Dariusz Kupiec	pozytywne bez uwag  Brak uwag
7	NaszaSiec.NET Kraków Damian Murzynowski  Łukasz Piszczek	nie dotyczy  Nie dotyczy
8	Netia Telekom Telmedia S.A.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	Orange S.A.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tamowie Zakład w Krakowie  Michał Komasa	pozytywne z uwagami  Względem Istniejącej sieci gazowej należy zachować wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej i jej strefy kontrolowanej należy prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić Gazownię pisemnie z zachowaniem minimum czternastodniowego okresu wyprzedzenia.
11	Tauron Dystrybucja S.A.  Piotr Pikul	pozytywne z uwagami  Zachować normatywne odległości. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
12	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.  Monika Bazarnik	pozytywne bez uwag  Brak uwag
13	Wydział Kształtowania Środowiska UMK  Agnieszka Urban-Suder	pozytywne bez uwag  Brak uwag
14	Zarząd Dróg Miasta Krakowa  Robert Cebulski	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.2593.2024 z dnia 14.11.2024r.
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Wydział Geodezji UMK  Beata Słomka-Szczygieł	pozytywne z uwagami  W zasobie PZGIK ujawniono obiekty, który nie występują na mapie do celów projektowych ( instalacja wodociągu, instalacja kanalizacji sanitarnej - uzgodnienie GD-17.6630.2336.2024 w trakcie narady koordynacyjnej) zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do protokołu. Koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na aktualnej bazie PZGIK. Przed realizacją inwestycji zaleca się pobranie aktualnych danych z zasobu.  Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

  
(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)  
Zgodnie z uchwałą Zarządu  
W Wydziale Zarządu





*Znak sprawy*

Powiat: M. Kraków

Obręb ewidencyjny: 12

Skala 1:500

