

RG.271.2.PROG.2023\_2

Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
- wszyscy-

Dotyczy: postępowania RG.271.2.PROG.2023 na Dostawa materiałów do budowy sieci wodno - kanalizacyjnej.

W związku z otrzymanymi kolejnymi pytaniami do postępowania zamawiający udziela wyjaśnień:

jaki ma być hydrant - podziemny czy nadziemny, żeliwo szare czy sfero, łamany czy podwójne zamknięcie?

**Odp. Hydrant Ø 80 nadziemny , wysokość 2 m, pojedynczy, żeliwo sferyczne,**

Czy rura fi 200 i 315 - ma być zwykła czy lita? i jaka ma być SN4 czy SN8? i jaka ma być długość rury - 1000, 2000, 3000, 6000?

**Odp. Rura PCV dn 200 i DN 160 – SN 4 6000x4,9 PCV-U lita,**

Stożek betonowy - jaka średnica? Pokrywa ma być na rurę gładką?

**Odp. Stożek betonowy z pokrywą o średnicy dn 315 mm, pokrywa na rurę karbowaną.**

Rura PVC 90 - jaki PN? RURA PE - SDR 11 czy SDR 17?

**Odp. Rura pcv Ø 90 – 90x5,4 SDR 17 PN 10 ciśnieniowa**

Kineta - jaki ma być typ 315, 400, 425?

**Odp. Kineta przelotowa o średnicy wlotu i wylotu dn 200 mm i średnicy rury trzonowej dn 315 mm,**

Z up. Wójta Gminy  
/ -- /  
inż. Marian Gdula  
inspektor  
(podpisano elektronicznie)