



Tłumik akustyczny kulisowy  
o wym. 600x400x1250

Centrała wentylacyjna nawiewna podwieszana  
np. firmy Ventia typ OTK 3000:

- Parametry:
- Vn = 1330/2330m3/h (2bieg)
  - spręż - 200Pa
  - filtr powietrza
  - nagrzewnica wodna Q = 25kW
  - wentylator + falownik

|   |  |                       |             |
|---|--|-----------------------|-------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY SANITARNEJ  |  |                       |             |
| CIEPŁO-PROJEKT  |  |                       |             |
| CIEPŁO - PROJEKT    Model: Wyszyński, Niewnica 67A, 48-321 Niewnica   |  |                       |             |
| NIP: 753-222-54-30, REGON: 161487388, tel. fax: 077 4330251; kom: 602-731-016   |  |                       |             |
| konto: PKO BP nr-35 1020 3714 0000 4002 0285 4404, e-mail: mw.nyasa@niepla.pl   |  |                       |             |
| NAZWA OBIEKTU   |  | STADIUM DOKUMENTACJI: |             |
| PROJEKT BUDOWANY NIEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO KUCHENNEK GAZOWYCH ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZENIA KUCHNI WRAZ Z ZAPEŁCZENIEM W BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO |  | BUDOWLANI             |             |
| ADRES INWESTYCJI  | GEUCHOŁAZY UL. ALEJI JANA PAWŁA II 24, DZ. NR 1281/3 | BRANŻA:               | SANITARIA   |
| TYTUŁ RYSUNKU   | RZUT STRYCHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECH.           | DATA:                 | 12. 2022 r. |
| PROJEKTANT  | mgr inż. MACIEJ WYSZYŃSKI upr.nr: OPJ.04H8PO08/08    | SKALA RYS.            | NR RYS.     |
| ASYSTENT PROJEKTANTA  |  | 1:50                  | S-3         |