

Łapy, dnia 29.02.2024 r.

Gmina Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

I.7013.3.2024

Sprawa dot.: *postępowania przetargowego pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład”*

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Proszę o potwierdzenie, iż płatności Zamawiający dokona po wykonaniu obu zadań - w przypadku wykonania I zadania w terminie wcześniejszym niż zadanie II czy Zamawiający dokona płatność dla I Wykonawcy przed zakończeniem zadania przez II Wykonawcę?
2. Przebudowa ul. K. Huzara w Łapach. Czy Zamawiający do budowy kanalizacji deszczowej $fi \geq 500$ dopuści rury PP korugowane o ścianie wewnętrznej gładkiej i zewnętrznej karbowanej o sztywności obwodowej SN8?
3. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi budowa kanału technologicznego Cz. I - Przebudowa ul. K. Huzara ?
4. Jaka jest poprawna powierzchnia wykonania warstwy ścieralnej na ul. Kolejowej w Uhowie.
5. Brak pozycji dotyczących oczyszczenia i skropienia nawierzchni asfaltowych - ul. Kolejowa w Uhowie.

Odpowiedź

1. Zamawiający potwierdza, iż dokona płatności Wykonawcom po wykonaniu obu zadań. Nie jest możliwe otrzymanie płatności dla pierwszego Wykonawcy przed zakończeniem zadania przez drugiego Wykonawcę.
2. Zamawiający informuje, iż dla średnic powyżej $fi500$ należy stosować rury wykonane z PP, lite, gładkie, min. SN8.
3. Zamawiający informuje, iż w zakres zadania nie wchodzi budowa kanału technologicznego.
4. Zamawiający informuje, iż poprawna powierzchnia wykonania warstwy ścieralnej na ul. Kolejowej jest taka sama jak wiążącej.
5. Zamawiający informuje, iż przedmiar, który został dołączony służy pomocniczo. Do wyceny należy założyć wszelkie elementy jakie trzeba wykonać podczas realizacji prawidłowo inwestycji.

Ponadto zamawiający informuje, iż **dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy)**. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wzię

pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/