

Dotyczy postępowania pod nazwą „**Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnika na ulicach Malborka : Sportowej i Wiosennej**” (znak sprawy: DK.271.3.2021)

### WYJAŚNIENIE nr 1 do TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia treść SWZ na pytania zadane w dniu 28.06.2021 r. o następującej treści :

1. W związku z planowanym ułożeniem nowej nawierzchni na ul. Wiosennej zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje wymianę wpustów (półokrągłych, starego typu stosowanych przy nawierzchniach z kostki kamiennej)?
2. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami umownymi rozliczenie wykonanych robót jest kosztorysowe.
3. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.13 W SST przedstawiono wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę co jest wymogiem prawa budowlanego.
4. Dotyczy D.05.03.05A SST opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zmiany wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
5. W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu. Wnosimy o wskazanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.
6. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.13 W SST w pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 dla projektowanych mieszanek wskazano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj.asfaltów, wypełniacza, kruszyw do mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.

7. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05A, D.05.03.13 W SST podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych" tablica 16.
8. W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność w zakresie rodzaju mieszanek jakie należy zaprojektować na przedmiotowym zadaniu. Wnosimy o doprecyzowanie i wskazanie rodzaju mieszanek jakie należy zastosować na warstwę wiążącą/wyrównawczą oraz na warstwę ścierną.

#### **Odpowiedzi Zamawiającego :**

Ad. 1 – Tak, w ofercie należy uwzględnić wymianę wpustów ulicznych,

Ad. 2 - Tak,

Ad. 3 - Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014,

Ad. 4 - Wyrażamy zgodę na możliwość zmiany wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014,

Ad. 5 - Zamawiający określa kategorie ruchu na KR3 i przy ofercie tę kategorię należy uwzględnić,

Ad. 6 - Zamawiający potwierdza, że badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21,

Ad. 7 - Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych" tablica 16,

Ad. 8 - Zamawiający wskazuje, że warstwa ścierną to SMA A11; warstwa wiążąca to beton asfaltowy AC 16/W; warstwa wyrównawcza to beton asfaltowy AC 16/W.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na naszej stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/472124>

**Z up. Burmistrza  
Jan Tadeusz Wilk  
Z-ca Burmistrza Miasta**  
(podpis osoby upoważnionej)