

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej LOGISTYKI
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art.4 pkt. 8 PZP poniżej 130 000 PLN)
dla zadania pod nazwą :

**„Wymiana 2 uszkodzonych hydrantów zewnętrznych DN 80
na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”**

- 1. Hydrant nr 3 - trawnik przy zbiornikach z ciekłym tlenem;**
- 2. Hydrant nr 17 - w parku przy fontannie;**

Rekomenduje się zakup i montaż Hydrantów nadziemnych DN80/2150 PN16 z podwójnym zamknięciem kulkowym nr.kat.612C. Hydrant nadziemny jednoczęściowy, koloru czerwonego, pokryty farbą oscylacyjną z montażem śrub nierdzewnych.

Norma PN-EN 14384:2001 , N=4-9 Typ A, Wylot DN80;

Wylot 2 x DNF5

Zakres 2MOT=125, mST=250 - zgodnie z normą: PN-EN 1074-6:2009

Deklaracja właściwości użytkowych: 09/HCE/15.

Zadanie obejmuje :

- **demontaż uszkodzonych i niesprawnych hydrantów,**
- **wymianę uszczelnienia kolana stopowego i śrub mocujących,**
- **montaż osłon odwadniaczy,**
- **montaż nowych hydrantów,**
- **sprawdzenie działania hydrantów oraz szczelności,**
- **wymianę gruntu obsypowego,**
- **zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanej usługi.**

Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien we własnym zakresie dokonać wizji uszkodzonych hydrantów przy udziale przedstawiciela służb technicznych szpitala.

Oferty należy składać poprzez platformę zakupową.

W wycenie należy podać wartość netto całości zadania, obejmującą wszystkie składniki. Kryteria oceny oferty obejmują cenę – 80% wagi oraz udzielonej gwarancji na materiał i wykonane prace – 20%.

**Termin płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
i podpisaniu bezusterkowego protokołu technicznego zakończenia
robót.**

Termin realizacji zadania: do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Przed zawarciem umowy Oferent zobowiązany będzie do podania danych osoby upoważnionej do podpisania umowy, osoby upoważnionej do nadzorowania prac.

Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne atesty i certyfikaty.

**Dodatkowych informacji może udzielić inspektor ochrony przeciwpożarowej Mieczysław
Wojdyła pod numerem telefonu 667 438 562.**