

Wągrowiec, dnia 01.12.2023 r.

ZSP.261.1.2023

Wyjaśnienie Nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą
Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa instalacji fotowoltaicznych do szkół z terenu Gminy Wągrowiec”

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 4

Proszę o informację, czy Zamawiający potwierdza zastosowanie w projekcie paneli o wymiarach 1176 x 1134 x 30mm, w związku z tym, że nie jest to standardowy rozmiar. Czy Zamawiający dopuszcza panele o innych wymiarach, np. 1762 x 1134 x 30 m

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

TAK. Zamawiający dopuszcza panele o innych wymiarach w tym zaproponowanych powyżej. Zamawiający podtrzymuje wcześniejsze wyjaśnienia, że wiążąca jest minimalna łączna moc instalacji: w Łeknie 39,6 kWp; w Żelicach 15,3 kWp

PYTANIE NR 5

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę mocy i ilości paneli:
Dla instalacji Łekno: 35 sztuk o mocy 440W, co da łącznie 15,40kWp 55 sztuk o mocy 440W, co da łącznie 24,20kWp
Dla instalacji Żelice: 35 sztuk o mocy 440W, co da łącznie 15,40kWp

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy i ilości paneli. Jednak zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami (odpowiedź na pytanie 2) podtrzymuje, że maksymalna ilość paneli powinna być zgodna z projektem, a minimalna moc 450 W.

PYTANIE NR 6

Proszę o zmianę wymagań dotyczących modułów PV (podane w specyfikacji wymiary są błędne). Proszę również o wprowadzenie tolerancji dla wysokości, szerokości i grubości modułu. Obecne zapisy rażąco ograniczają konkurencyjność prowadzonego postępowania wskazując na konkretny produkt.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6

Jak widać z wcześniejszych wyjaśnień, oraz zapisów SWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania innych modułów jak w projekcie. Za wiążące ustalono:

- minimalne moce instalacji: w Łeknie - 39,6 kWp, w Żelicach 15,3 kWp.
- minimalna moc jednego generatora 450W,
- maksymalna liczba paneli na dachu - zgodnie z projektem,
- wymiary paneli umożliwiające zamontowanie ich na wskazanych częściach dachu.