

LEGENDA

- istniej. sieć napowietrzna nN ośw. ul. Kościelnej
- istniej. szafa oświetlenia ulicy SOU
- proj. linia napowietrzna nN oświetlenia ulicy
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
- projektowany wirotekonowy słup sieci nN
- istniejący słup sieci nN
- nr projektowanych słupów wirotekonowych
- nr istniejących słupów
- odstęp od skrajni jezdni
- odstęp od istniej. sieci
- odległości w przęsłach linii napowietrznej
- DZIAŁKI SKARBU PAŃSTWA
- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
- DZIAŁKI PRYWATNE
- przekop kontrolny


UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.


inż. Dariusz Białecki
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 nr ewid. SLK/0940/PWOE/05
 projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

ARKUSZ NR 1

ul. Kościelna
 Jastrzębie-Zdrój
 skala 1:1000

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
	44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl	1:1000	02.2022	UB
OBIĘKT		OPRACOWAŁ inż. D. Białecki		
NAZWA PROJEKTU		Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicy Kościelnej od nr 12 do nr 16 w Jastrzębie-Zdroju		
RYSUNEK		PRZETWARTWAŁ inż. D. Białecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
INWESTOR		Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		
LOKALIZACJA		Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościelna od nr 12 do nr 16		

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
-  Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Załącznik do pisma nr
TD/OGŁ/OMD/2022-03-17/0000022

Nadmiarowe trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne. Linie oznaczają wyrażenie zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Umówienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż :

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN – 1 m,

linii SN – 1 m,

linii WN – 5 m.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inną od podanej w obowiązującej normie.

2022-03-17

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Katarzyna Paprotny