



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.03.2022 r.

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

2965 144

Nasz znak: TU-4375/94/AKI/2065/2022

Dot.: Uzgodnienia trasy „Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Kościelnej od bud. 12 do bud. 16 w Jastrzębiu-Zdroju”.

W odpowiedzi na pismo informujemy, że w rejonie trasy „Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Kościelnej od bud. 12 do bud. 16 w Jastrzębiu-Zdroju” przebiegają przewody wodociągowe pokazane na załączonej mapie linią koloru niebieskiego, przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej pokazane na załączonej mapie linią koloru brązowego będące w posiadaniu JZWik S.A. Linią koloru jasnobrązowego pokazano obce przewody kanalizacji sanitarnej, których dokładny przebieg należy uzgodnić z ich właścicielami.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci lokalizację trasy „Projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Kościelnej od bud. 12 do bud. 16 w Jastrzębiu-Zdroju”, wskazanej na załączonej mapie:

1. W projekcie należy uwzględnić następujące uwagi:

- w miejscu zbliżenia na odległość mniejszą niż 1m projektowanych słupów do przewodów wodociągowych należy zabudować rurę ochronną;

2. Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wodociągowymi podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A. ;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Wodociągów tel.: 32 4787772;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia: a/a

Załącznik: 1. i 2. Mapa 1:500 – 1szt

Sprawę prowadzi: inż. Arkadiusz Kłapczyk

Kontakt : tel. (32) 47-87-760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl

DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Janusz Ogiegło