



Buk, dnia 21 lipca 2022 r.

IGK.271.14.2022

[https://platformazakupowa.pl/pn/buk\\_gmina](https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na **adaptację istniejących pomieszczeń budynku hali sportowej OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający odpowiada na poniższe pytania Wykonawcy:

**Pytanie nr 1:**

Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zmianę przykrycia posadzki w pomieszczeniu szatni 01 i pomieszczeniu łazienki 02.? Pomieszczenie 01 - z przykrycia tkaną wykładziną winylową 3D - gr 5,0 mm na innego rodzaju wykładzinę Pomieszczenie 02- z przykrycia wykładziną pcv obiektowa na płytki podłogowe.

**Odpowiedź nr 1:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę przykrycia posadzki w pomieszczeniu szatni 01 i pomieszczeniu łazienki 02.**

**Pomieszczenie 01 – Zamawiający dopuszcza przykrycie posadzki wykładziną PCV o parametrach nie niższych niż w pomieszczeniach 03,04,05,06 oraz analogicznym sposobie wykończenia.**

**Pomieszczenie 02- Zamawiający dopuszcza zmianę przykrycia podłogi z przykrycia wykładziną PCV na płytki podłogowe.**

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Buk  
(-) Paweł Adam**