

Supraśl, 16.10.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.14.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap VI”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnieni informacji w temacie wyposażenia złącz kablowych ZK-STŁ1 i ZK-STŁ2 ponieważ na schemacie w złączu ZK-STŁ1 jest tylko blok rozdzielczy w obudowie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w ZK-STŁ1 ma być tylko blok rozdzielczy w obudowie 40x40cm, natomiast wyposażenie ZK-STŁ2 to blok rozdzielczy i urządzenia opisane na rysunku ES03.

Pytanie nr 2:

Czy mają być one wyposażone również w aparaturę zabezpieczającą i rozłączającą czy traktowane tylko jako przelotowe.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż ZK-STŁ1 ma posiadać tylko blok rozdzielczy. Wyposażenie ZK-STŁ2 oprócz bloku rozdzielczego zgodnie z rysunkiem ES03.

Wyposażenie ZK-STŁ2 - na potrzeby Internetu:

- ogranicznik przepięć typ 1+2($U_p \leq 1,5$ kV),
- wyłącznik B6A,
- przełącznica światłowodowa,

- szyna wyrównawcza uziomowa z min. 8 zaciskami śrubowymi,
- szyna TH do instalacji urządzeń,

Urządzenia systemu (przełączniki, zasilacze) montować na szynie TH.:

- przełącznik przemysłowy min. 4-porty PoE/PoE+, 2 porty SFP, instalowany na szynie TH.


Pytanie nr 3:

Natomiast w złączu ZK-STŁ2 znajduje się wyposażenie na potrzeby Internetu. Czy gabarytowo szafka jest dostosowana do zamontowania wymienionej aparatury.

Odpowiedź nr 3:

Wyposażenie zgodne z odpowiedzią nr 2. Gabaryty są dostosowane do wyposażenia.

W związku z powyższym treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian, w tym termin składania i otwarcia ofert.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Supraśl

Andrzej Romaniuk