

Warszawa, dnia 25 listopada 2021 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Przeglądy techniczne i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.”

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w wnioskiem o wyjaśnienie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

a) Pkt.19 h OPZ - Prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej – wskazanie szacunkowej liczby osób do przeszkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje do przeszkolenia od 2 do 4 osób miesięcznie.

Pytanie nr 2

b) Pkt. 19 l OPZ - Przeprowadzenie przeglądu rocznego oświetlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego – wskazanie ilości oprav.

Odpowiedź: Około 120 oprav.

Pytanie nr 3

r) Pkt. 19 r OPZ - Przeprowadzenie przeglądu rocznego przeciwpożarowych wyłączników prądu – wskazanie ilości PWP.

Odpowiedź: 1 szt. PWP

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

© Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji

Bogumiła Kalinowska