



RZUT II PIĘTRA 1:100

skrzydło "A" - Budynek główny

Oznaczenia:

przewody zasilające i powrotne instalacji klimatyzacji

numer pionu instalacji freonowej

Uwagi:

- montaż jednostki zewnętrznej należy wykonać na konstrukcji lub konstrukcjach wsporczych za pośrednictwem wibroizolatorów
- wszystkie jednostki wewnętrzne włączyć do instalację kanalizacji sanitarnej poprzez syfon skroplin

Oddział ginekologii onkologicznej projekt						
numer	nazwa pomieszczenia	powierzchnia (m2)	kubatura (m3)	posadzka	sufity	liczba osób
2.1	Holl	20,40	55,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.2	Punkt pielęgniarski	9,10	27,00	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.3	Sala 1 osobowa	10,60	31,30	wykładzina PCV	strop tynk	1 osoba
2.4	Sanitariat przy sali	4,20	12,40	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.5	Sala 1 osobowa	10,20	30,00	wykładzina PCV	strop tynk	1 osoba
2.6	Sala 1 osobowa	9,10	27,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.7	Sanitariat przy sali	3,25	9,60	wykładzina PCV	strop tynk	1 osoba
2.8	Łazienka pracownicy przedsiónek	1,20	3,54	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.9	Łazienka pracownicy wc	1,40	4,13	wykładzina PCV	strop tynk	1 osoba czasowo
2.10	Pokój zabiegowy	12,85	38,00	wykładzina PCV	strop tynk	3 osoby czasowo
2.11	Pokój socjalny	12,00	35,40	wykładzina PCV	strop tynk	4 osoby czasowo
2.12	Brudownik	6,20	18,30	wykładzina PCV	strop tynk	0
2.13	Łazienka pacjenta	7,45	18,60	wykładzina PCV	sufit podwieszany	1 osoba czasowo
2.14	Sala 2 osobowa	18,75	55,30	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.15	Sanitariat przy sali	3,20	8,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.16	Sala 2 osobowa	21,50	63,40	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.17	Sanitariat przy sali	3,15	8,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.18	Sala 2 osobowa	16,45	48,50	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.19	Wózkownia	3,40	10,00	wykładzina PCV	strop tynk	0
2.20	Sala 2 osobowa	15,15	44,70	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.21	Sanitariat przy sali	3,20	8,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.22	Sala 2 osobowa	14,40	42,50	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.23	Sanitariat przy sali	2,80	7,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.24	Sala 2 osobowa	15,35	45,30	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.25	Sanitariat przy sali	3,15	8,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.26	Sala 2 osobowa	14,40	42,50	wykładzina PCV	strop tynk	2 osoby
2.27	Sanitariat przy sali	3,15	8,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
2.28	Komunikacja	56,00	152,00	wykładzina PCV	sufit podwieszany	0
SUMA		301,70 m2	857,95 m3			26 osób

VIZ-PROJEKT, JOANNA KORCZYŃSKA, 43-100 TYCHY, UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 tel: 604 460 028, joanna.korczynska@viz-projekt.com			
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA tel: 601 064 899, 3dglivice@poczta.fm			
TEMAT PROJEKTU:	PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE BUDYNKU A - ODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lukasz Kaczmarek Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej SLK0271PW0822
ADRES:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO 45-061 OPOLE, UL. KATOWICKA 66A	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Anna Kaczmarek Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej SLK0271PW0822
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT II PIĘTRA	INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO 45-061 OPOLE, UL. KATOWICKA 66A
FAZA/BRANŻA PBW/INST.	DATA: 12 lipiec 2024	SKALA: 1 : 100	NR RYSUNKU: IS-AC-01