

Pruszcz Gdański, dnia 15.03.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2023 /19

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00122281/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

***Strona internetowa
prowadzonego postępowania***

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ,
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

W projekcie technicznym oraz rysunku konstrukcyjnym 02 jest opisana warstwa ścieralna nawierzchni zatoki autobusowej: z betonu cementowego C35/45 zbrojona siatką, dyblowania i dylatowana grub 25 cm. Proszę o przekazanie szczegółowych rysunków konstrukcji nawierzchni: ilości, rodzaju, rozmieszczenia zbrojenia siatką, szczegółu wykonania dyblowania (ilości dybli, materiału wykonania dybli oraz tulei, długości dybli, ich rozmieszczenia w planie i w przekroju, szczegółu wykonania dylatacji oraz ich rozmieszczenia w planie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmienione STWIORB D-05.03.04 oraz rewizję do projektu.

Plik w formacie PDF: **7_23 SWZ Tom II DP - Projekt techniczny - errata nr 1.pdf**

Plik w formacie PDF: **7_23 SWZ Tom II STWIORB - br dr - errata nr 1.pdf**

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piask. ? Warstwa z betonu zbrojonego C45/45 oraz pozostałe warstwy pozostałyby bez zmian. Nośność konstrukcji nawierzchni nie uległaby zmianie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia projektu w tym zakresie.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Czy zadanie obejmuje także dostawę i montaż wiaty przystankowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powyższe prace są przedmiotem zamówienia.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Proszę o przekazanie przedmiaru robót lub określenie ilości robót do wykonania: powierzchni, długości, ilości poszczególnych robót (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, linie kablowe, oświetlenie, wiaty przystankowa, oznakowanie, pozostałe roboty).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż przekazał i odpowiednio udostępnił przedmiary robót w ramach informacji nr 1 dla Wykonawców z dnia 13.03.2023 r.


II. Załączniki:

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP - Projekt techniczny - errata nr 1.pdf

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II STWIORB - br dr - errata nr 1.pdf

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

WASTĘPCA BURMISTRZA
ds. społecznych

Jerzy Kulka