

Zbójno, dn. 01.08.2024 r.

ZPF.271.10.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyni”.

W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie.

Czy zapis dotyczący wykonania nowych posadzek dotyczy jedynie warstwy wykończeniowej (płytki) czy także pozostałych warstw podłogi na gruncie oraz jakie warstwy podłogi są w chwili obecnej?

Odpowiedź.

Istniejące posadzki w hali technologicznej należy w całości wyburzyć i wykonać nowe ze spadkami i z nowymi fundamentami pod filtry i pod pompy. Istniejące posadzki są zapewne betonowe grubości 10 do 15 cm a pod istniejącymi fundamentami pod filtry i hydrofory grubości ok. 25 cm.

Pytanie.

Poproszę o przedstawienie zakresu termomodernizacji zbiorników wyrównawczych.

Odpowiedź.

Termomodernizacja ma dotyczyć tylko nadbudówek nad wejściami. Trzeba tam wymienić na każdym z 2 zbiorników drzwi o szerokości do 80 cm i wysokości 200 cm na PVC z ościeżnicą, ocieplić ściany od zewnątrz styropianem grubości 10 cm na powierzchni ok. 13 m² i dach styropapą grubości 18 cm na powierzchni ok. 2,5 m². Przewidzieć też obróbkę blacharską na długości ok. 3,0 m.

Pytanie.

Czy zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia oraz istniejących nawierzchni utwardzonych?

Odpowiedź.

W ramach zadania należy rozebrać istniejące ogrodzenie z siatki i wykonać nowe. Przy budowie nowej drogi należy przewidzieć rozebranie istniejącej nawierzchni z żelbetowych płyt JOMB na około 50% projektowanej nowej powierzchni