


LEGENDA:



Woda zimna średnice zgodnie z rysunkiem

Woda ciepła podłączana za pomocą przewodów o średnicy Dz16x2,0PE

Przepływowe ogrzewacze wody o mocy N=4,4kW

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Na rysunku opisno
- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa
5. Instalacje zimnej wody należy prowadzić w posadzce, brzdach ściennych oraz podwieszone pod stropem.
6. Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych
7. Rozpatrywać łącznie ze schematem instalacji wodnej (rys.nr 04)
8. Podejścia pod przepływowe ogrzewacze wody ustalić na budowie z uwagi na możliwość zabudowy podgrzewaczy zarówno z górnym jak i dolnym podejściem wody do urządzenia.

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	pomieszczenie	rodzaj posadzki	pow. użyt. [m2]
PIWNICA			
-1.01	Komunikacja	gres	8,81
-1.02	Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu	gres	10,40
-1.03	Pomieszczenie dozowania korektora pH	gres	10,59
-1.04	Przedśrodek pomieszczeń dozowania chemii	gres	9,75
-1.05	Wentylatornia	gres	9,23
-1.06	Maszynownia	gres	67,62
-1.07	Zbiornik przelewowy	gres	77,15
-1.08	Pomieszczenie sanitarne	gres	3,87
-1.09	Pomieszczenie porządkowe	gres	2,43
-1.10	Szatnia odzieży własnej, roboczej i ochronnej	gres	4,62
-1.11	Korytarz	gres	5,25
-1.12	Jadalnia	gres	7,94
-1.13	Serwerownia/rozdzielnica elektryczna	gres	2,48
SUMA			220,14
PARTER			
0.01	Pomieszczenie filtrów	posadzka betonowa	117,44
0.02	Magazyn	gres	34,83
SUMA			152,27
SUMA CAŁKOWITA DLA BUDYNKU			372,41



ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

Temat:

**"BUDOWA BASENU
PŁYWACKO-REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNĄ
INFRASTRUKTURĄ"**

Adres obiektu:

ul. Słowackiego
68-300 Lubsco

Zlecający:

Gmina Lubsco
pl. Wolności 1
68-300 Lubsco

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

PW

Branża:

SANITARNA

Rysunek:

**RZUT BUDYNKU
INSRALACJA WODY**

Nr tomu:

II.A

Skala:

1:100

Nr rysunku:

IS-09

Wersja:

W.1

Data:

08/2022

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż.
Karina Wąder-Domin

upr. bud. do proj. nr
SLK/4552/PWOS/12
w spec. instalacyjnej

Domin

Współpraca:

Współpraca:

mgr inż.

Anna Terentjew

upr. bud. do proj. nr

MAP/0118/PWOS/06
w spec. instalacyjnej

Terentjew

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przysyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

