LEGENDA:

- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP44
- CZUJKA RUCHU I OBECNOŚCI 360 st. 16 A; 250 V, IP65

1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 26W 4700lm 4000K IP65
2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 42W 7450lm 4000K IP65
3	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 17W 1950lm 4000K IP44
4	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 32W 5000lm 4000K IP66
AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED AT min. 1h CNBOP
AW2c	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED AT min. 1h COLD CNBOP
EW1	OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO PIKTOGRAM LED AT min. 1h CNBOP

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektury, instalacji sanitarnych oraz pozostałymi rysunkami instalacji elektrycznych i opisem tech.
2. Przyjęto następujące tryby pracy opraw:
   – oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
   – oprawy kierunkowe: "praca na jasno";
3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".
5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);
6. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

ABM NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA SP. Z.O.O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:

"BUDOWA BASENU PŁYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ"

Adres obiektu:
ul. Słowackiego
68-300 Lubsko

Zleceniodawca:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

Stadium:	Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY	**PW**

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Rysunek: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.E	1:100	E-04
Wersja: W.1	Data: 08/2022	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Mariusz Szlenk	upr. bud. do proj. nr SLK/4438/PWOE/13 w spec. elektrycznej	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.