Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ D-D

PRZEKRÓJ K-K



SW1	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
	Konstrukcja ściany - bloczki ceramiczne	20 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SW2	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
	Konstrukcja ściany - bloczki ceramiczne	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SW3	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
	Konstrukcja ściany - bloczki ceramiczne	12 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SW4	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	folia basenowa zbrojona antypoślizgowa	1,5-2,0 mm
SW5	Płytki ceramiczne	2 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SW6	Płytki ceramiczne	2cm
	Konstrukcja ściany - bloczki ceramiczne	20cm
	Płytki ceramiczne	2cm
SW7	Płytki ceramiczne	2 cm
	Konstrukcja ściany - bloczki ceramiczne	20 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SW8	Płytki ceramiczne	2cm
	Konstrukcja ściany - bloczki ceramiczne	12 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2cm

SZ1	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
SZ2* U=0,20 [W/m2K] (poniżej poziomu terenu)	warstwa osłonowa - folia kubełkowa	-
	Styropian XPS 300 klejony do podłoża (o współczynniku przenikania ciepła max. 0,033 W/(m2xK))	15 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SZ2* U=0,20 [W/m2K] (powyżej poziomu terenu)	Tynk cienkowarstwowy akrylowy na warstwie zbrojonej	5 mm
	Wełna mineralna fasadowa (o współczynniku przenikania ciepła max. 0,033 W/(m2xK))	15 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SZ3* U=0,54 [W/m2K] (poniżej poziomu terenu)	warstwa osłonowa - folia kubełkowa	-
	styropian XPS 300 klejony do podłoża (o wsp. przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	5 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SZ3* U=0,54 [W/m2K] (powyżej poziomu terenu)	Tynk cienkowarstwowy akrylowy na warstwie zbrojonej	5 mm
	wełna mineralna fasadowa (o wsp. przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	5 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm

SZ4	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
SZ5 U=0,20 [W/m2K]	styropian XPS 300 klejony do podłoża (o wsp. przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	15 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	30 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SZ6 U=0,60 [W/m2K]	Tynk cienkowarstwowy akrylowy na warstwie zbrojonej	5 mm
	wełna mineralna fasadowa (o wsp. przenikania ciepła max 0,035 W/(m2xK))	5 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SZ7 U=0,53 [W/m2K]	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	30 cm
	wypełnienie dylatacji - styropian XPS 300 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	5 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	30 cm
SZ8	warstwa osłonowa - folia kubełkowa	-
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
SZ9 U=0,20 [W/m2K]	styropian XPS 300 klejony do podłoża (o wsp. przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	15 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	30 cm
	folia basenowa zbrojona antypoślizgowa	1,5-2,0 mm
SZ10 U=0,54 [W/m2K]	warstwa osłonowa - folia kubełkowa	-
	styropian XPS 300 klejony do podłoża (o wsp. przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	5 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm

P1 U=0,30 [W/m2K]	Gres	2 cm
	folia w płynie	-
	Płyta żelbetowa W8 zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	30 cm
	Styropian XPS 300 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	10 cm
	Chudy beton	10 cm
P2	Płyta posadzkowa żelbetowa wykończona DST	25 cm
	Folia 2xPE	0,2 mm
	Chudy beton	10 cm
	Kruszywo zagęszczone do Is=0,97	98 cm
	Płyta żelbetowa W8 zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	30 cm
	Styropian XPS 300 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	10 cm
	Chudy beton	10 cm
P3 U=0,13 [W/m2K]	Płyta posadzkowa żelbetowa wykończona DST	15 cm
	Folia 2xPE	0,2 mm
	Kruszywo zagęszczone do Is=0,97	118 cm
	Płyta żelbetowa W8 zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	30 cm
	Styropian XPS 300 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	10 cm
	Chudy beton	10 cm
P4 U=0,25 [W/m2K]	Płyta żelbetowa W8 zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	25 cm
	Styropian XPS 300 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,042 W/(m2xK))	10 cm
	Chudy beton	10 cm

SD1 U=0,15 [W/m2K]	Deski tarasowe z thermodrewna	5 cm
	Legary 10x10cm na podkładkach	10 cm
	Folia PE osłonowa	0,5 mm
	Izolacja przeciwwodna - papa/powłoka bitumiczna	1 cm
	Folia PE osłonowa	0,5cm
	Wylewka betonowa w spadku 0,5%	5-10cm
	Ocieplenie styropian XPS (o współczynniku przenikania ciepła max 0,033 W/(m2xK))	20cm
	Płyta żelbetowa konstrukcyjna	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SD2	Blacha stalowa ocynkowana powlekana układana na rąbek stojący	0,5 mm
	Mata separacyjna	-
	Deskowanie pełne - deska gr. 3cm lub płyta OSB 2,5cm - impregnacja do NRO oraz przeciwwilgociowa i przeciwbiologiczna	3 cm
	Podbitka dachowa pióro-wpust z desek 1,5 cm - impregnacja do NRO oraz przeciwwilgociowa i przeciwbiologiczna	1,5 cm
	Krokwie drewniane 15x25 cm w rozstawie zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej - impregnacja do NRO oraz przeciwwilgociowa i przeciwbiologiczna	25 cm
SD3 U=0,43 [W/m2K]	trawnik lub roślinność rozchodnikowa	-
	substrat lub humus	14 cm
	Geowłóknina filtracyjna	-
	mata drenażowa	4 cm
	geowłóknina ochronno-dyfuzyjna	-
	Styropian XPS 500 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,040 W/(m2xK))	8 cm
	izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna	-
	warstwa spadkowa - 1% spadku	0-4,3 cm
	Płyta stropowa żelbetowa	20 cm

SD4 U=0,44 [W/m2K]	nawierzchnia żywiczno-mineralna	2,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	modułowy panel polipropylenowy	8,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	grunt zastany	17,5-19 cm
	Styropian XPS 500 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,040 W/(m2xK))	8 cm
	izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna	-
	warstwa spadkowa - 1% spadku	0-3,5 cm
	Płyta stropowa żelbetowa zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	20 cm
SD5 U=0,40 [W/m2K]	trawnik	-
	substrat lub humus	23-25 cm
	Geowłóknina filtracyjna	-
	mata drenażowa	4 cm
	geowłóknina ochronno-dyfuzyjna	-
	Styropian XPS 500 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,040 W/(m2xK))	8 cm
	izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna	-
	warstwa spadkowa - 1% spadku	0-3,5 cm
	Płyta stropowa żelbetowa zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	20 cm
SD6	Deski tarasowe z thermodrewna	5 cm
	Legary 10x10cm na podkładkach	10 cm
	Izolacja przeciwwodna - papa/powłoka bitumiczna	1 cm
	Legary 25x10cm w rozstawie co 1,2m	25cm
	stopy żelbetowe C20/C25 W8 30x30x80cm	80cm
	Chudy beton	10cm

T1	nawierzchnia żywiczno-mineralna	2,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	modułowy panel polipropylenowy	8,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	grunt zastany	-
T2	nawierzchnia żywiczno-mineralna	2,5 cm
	kruszywo łamane (klinieć 4-22mm)	10 cm
	piasek kopany (warstwa odsączająca)	15 cm
	grunt zastany	
T3	warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
	podsypka piaskowa	3 cm
	kruszywo łamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm	15 cm
	podłoże zagęszczone spełniające warunki E2=60MPa, E2/E1<2,2	
N1	Folia basenowa zbrojona antypoślizgowa	1,5-2 mm
	Płyta denna żelbetowa zatarta na gładko - beton W8	30 cm
	Chudy beton	10 cm
N2	Folia basenowa zbrojona antypoślizgowa	1,5-2 mm
	Płyta denna żelbetowa zatarta na gładko - beton W8	30 cm
	Grunt rodzimy	-

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat: "BUDOWA BASENU PŁYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ"

Adres obiektu: ul. Słowackiego 68-300 Lubsko

Zleceniodawca: Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Faza: PW

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Rysunek: PROJEKT PRZEKRÓJ A-A, D-D, K-K

Nr tomu: II.A | Skala: 1:50 | Nr rysunku: A-03

Wersja: W.1 | Data: 08/2022

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Michalski — upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej
Współpraca: inż. Anna Brzyszkowska

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.