



LEGENDA

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT FeZn fi 8mm
PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POŁĄCZONE Z
INSTALACJĄ ODGROMOWĄ NA DACHU ORAZ Z UŻYCIEM
FUNDAMENTOWYM BUDYNKU

ZWOD POZIOMY WYKONANY DRUITEM FeZn Ø 8mm

ZŁĄCISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH

IGŁICA ODGROMOWA AlMgSi fi 16mm
h=2m

PANEL FOTOWOLTAJACZNY 410Wp

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECH.
2. ZACHOWAĆ WYMAGANE ODSTĘPY IZOLACYJNE MIĘDZY CHRONIONYMI URZĄDZENIAMI A INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
3. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY I KONSTRUKCYJNE BUDYNKU NA DACHU ŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYMI ZWODAMI
4. ZWOD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH ŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI ORAZ OBRÓBKĄ BŁAGHARSKĄ ATITKI.
5. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZA POMOCĄ ZWODÓW PIONOWYCH O WYSOKOŚCI ZAPEWNIĄCEJ WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ
6. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ NA DACHU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

<div>ABM NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA SP. Z O.O. UL. CZARNECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice</div>			
Temat:			
"BUDOWA BASENU PŁYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ"			
Adres obiektu:			
ul. Słowackiego 68-300 Lubsko			
Zlecający:			
Gmina Lubsko pl. Wolności 1 68-300 Lubsko			
Stadium:	Faza:		
PROJEKT WYKONAWCZY	PW		
Branża:			
ELEKTRYCZNA			
Rysunek:			
INSTALACJA ODGROMOWA			
Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:	
II.E	1:100		
Wersja:	Data:		
W.1	08/2022	E-06	
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków			
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:			
mgr inż. Mariusz Szlenk	upr. bud. do proj. nr SLK/4438/PWOE/13		
	w spec. elektrycznej		
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.			
			

