


SCHEMAT WYKOPU



- 1- podsypka piaskowa 20cm
 2- rura przewodowa z PE
 3- obsypka z piasku 30cm
 4 i 5- zasyпка gruntem rodzimym
 6- taśma ostrzegawcza szerokości min.20cm
 wraz z wtopionym przewodem lokalizacyjnym

$$Gw = Mp + Dz + Gp [m]$$

Gw – całkowita głębokość wykopu

Mp – minimalne przykrycie 1,4 m

Dz – średnica zewnętrzna rury

Gp – grubość podsypki

*minimalna szerokość wykopu $Dz + 20cm$
 dla rur montowanych nad wykopem*

*minimalna szerokość wykopu $Dz + 40cm$
 dla rur montowanych w wykopie*



**ABM ARCHITEKTURA
 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.**

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
 www.abm.gliwice.pl
 facebook.com/abm.gliwice

Temat:

**"BUDOWA BASENU
 PŁYWACKO-REKREACYJNEGO
 WRAZ Z NIEZBĘDĄ
 INFRASTRUKTURĄ"**

Adres obiektu:

ul. Słowackiego
 68-300 Lubsco

Zleciennodawca:

Gmina Lubsco
 pl. Wolności 1
 68-300 Lubsco

Stadium:	Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY	PW

Branża:

SANITARNA

Rysunek:

SCHEMAT WYKOPU

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
IIA	-----	IS-07
Wersja:	Data:	
W.1	08/2022	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
 unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant branży sanitarnej:		

mgr inż. Karina Wąder-Domin	upr. bud. do proj. nr SLK/4552/PWOS/12 w spec. instalacyjnej	Domin
---------------------------------------	--	--------------

Współpraca:		
mgr nż. Anna Terentjew	upr. bud. do proj. nr MAP/0118/PWOS/06 w spec. instalacyjnej	Terentjew

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
 opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz
 przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

