

UWAGA: Fundamenty należy obsypać piaskiem średnim/żwirem rzeczny o IS≥0,98.

Spód fundamentów: -1.40  
względem poziomu 0.00  
  
(min zagłębienie fundnamentów:  
-1,40m poniżej terenu otaczającego)


Otulina:  
- od gruntu - 5 cm  
- od betonu - 4 cm

Beton elementów konstrukcyjnych:  
C25/30 (B30)

Beton fundamentów:  
C25/30 (B30)

Stal # - B500SP  
Stal ø - B500A

Stal Konstrukcyjna S355

 Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535	PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR MILEWSKI NR UPR.PDL/0080/PBkb/18		PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: NR UPR.		PODPIS:
WSPÓŁPRACA: —			
ADRES:		POCKUNY, DZ. NR 58, GMINA SEJNY	
NAZWA (nr. projektu):		AZ-23-001	
BRANŻA: KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY	NR RYS. K-1
RYSUNEK: RZUT PYZIEMIA I FUNDAMENTÓW		REWIZJA	—
		SKALA	1: 50
		DATA	2023-01-30
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU Opracowanie chronione prawem autorskim (zg.z. Dz.U.nr. 24.23.02.1994r.)			