



Informacja dodatkowa do dokumentacji technicznej (załącznik nr 2) z dnia 06/12/2023 r.

Propozycja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w miejscu kanału wentylacyjnego dla gabinetu zabiegowego. Proponuje się montaż niezależnego układu nawiewnego w oparciu o czerpnię ścienną (lub okienną), filtr kanałowy, wentylator i nagrzewnicę elektryczną.

Poprzez wentylator kanałowy (kanał wentylacji grawitacyjnej) i wyrzutnię dachową wyciągać będzie powietrze z pomieszczenia.

Na opisywanych układach nie będzie zastosowanych filtrów HEPA.

Wymagane podciśnienie w pomieszczeniu będzie trzeba zapewnić poprzez ustawienie odpowiednich wydajności na wszystkich wentylatorach i spięciu ich w automatykę tak żeby zawsze pracowały jednocześnie.

**MGR INŻ. ARCHITEKT
WOCIECH SEWERYN
UPRAW. NR 95/93/WŁ, LO-0083**