

OR-III.271.2.12.2022

URZĄD MIEJSKI
Wydział Organizacyjny
Rynek 2. 38-300 Gorlice

Gorlice, 12.05.2022 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę nowych elementów wyposażenia do budynku Sokoła w Gorlicach – dostawa i montaż szlabanu wjazdowego.

Zapytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego

Pytanie:

Czy zasilanie 230 V jest doprowadzone w miejsce montażu szlabanu?

Odpowiedź:

Zasilanie szlabanu należy podłączyć z lampy, która znajduje się w pobliżu miejsca planowanego montażu szlabanu. Pod montaż szlabanu zostały przygotowane w ziemi peszle, które wychodzą po obu stronach drogi. Przez peszle, z lampy do miejsca podpięcia szlabanu, będzie potrzeba przeprowadzenia kabla - około 10 m. Ostateczne podłączenie i uruchomienie szlabanu będzie wymagało również modyfikacji w rozdzielnicy. W załączeniu zdjęcie poglądowe (nie widać na nim dokładnie drugiego peszla i lampy, ale są one na skraju wjazdu).

Załączniki:

Zdjęcie poglądowe

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)