

TI.221.7.2016.JW
TI-1825/2019

Toruń 30.12.2019r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Chrzanowskiego, Na Zapleczu w Toruniu”

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowanie zostało nadesłane pytanie. W związku tym Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

Witam serdecznie W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Na Zapleczu oraz Chrzanowskiego proszę o udzielenie informacji dotyczącej sposobu odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Na większości zakresu nawierzchnie wykonane są z trylinki w bardzo złej kondycji. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się aby uszkodzoną nawierzchnię odtworzyć destruktem betonowym, a warstwę ścieralną wykonać z masy bitumicznej o grubości np. 3 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na odtworzenie nawierzchni z poniższych warstw:

- dla robót prowadzonych w jezdni o nawierzchni z trylinki:
 - warstwa gruntu po robotach wod kan (piasku) zagęszczona do wskaźnika $I_s=1,0$,
 - podbudowa z kruszywa (gruz betonowy) bez domieszek cegły/gazobetonu gr. 20cm, Moduł wtórny $E_2=140$ Mpa,
 - podsypka cem-piask gr3cm,
 - kostka trylinka z odzysku,
- dla robót prowadzonych w jezdni o nawierzchni bitumicznej:
 - warstwa gruntu po robotach wod kan (piasku) zagęszczona do wskaźnika $I_s=1,0$,
 - podbudowa z kruszywa (gruz betonowy) bez domieszek cegły/gazobetonu gr. 20cm, Moduł wtórny $E_2=140$ Mpa,
 - warstwa wyrównawcza (wiążąca) z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm,
 - skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową,
 - warstwa ścieralna AC 11S gr 4cm + zabezpieczenie krawędzi wycinanych asfaltem.

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy, są wiążące dla Wszystkich Wykonawców.

PROKURENT

Stanisław Wesołowski

Prezes

Władysław Walewski

87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35

tel. 56 658 64 00

fax 56 654 01 51

Kapitał zakładowy:

NIP 956-20-18-145

REGON 871243538

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

390.986.500,00 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000014934

