



WLzTL4 5xLY 25/RL70
WLzTA4 YDYżo 3x4/RL37

YDYżo 3x2,5 - gn. pom. gospodarcze
YDYżo 3x2,5 - ośw. piwnic

YDYżo 3x2,5 - gn. pom. gospodarcze
YDYżo 3x2,5 - ośw. piwnic

WLzTL3 5xLY 25/RL70
WLzTA3 YDYżo 3x4/RL37

WLzTL2 5xLY 25/RL70
WLzTA2 YDYżo 3x4/RL37

YDYżo 3x2,5 - ośw. piwnic
YDYżo 3x2,5 - gn. pom. gospodarcze

WLz 5xLY 95/RL160

YDYżo 3x2,5 - ośw. piwnic
YDYżo 3x2,5 - gn. pom. teletechniczne

WLzTM 3-16 YDYżo 3x6

YKYżo 3x2,5 - zasilanie pompy
ośw. zewn. YKSY 3x4/RL75

WLzRWC YDYżo 3x4/RL37
WLzTM 3-16 YDYżo 3x6
WLzTL2 5xLY 35/RL70
WLzTL3 5xLY 35/RL70
WLzTL4 5xLY 35/RL70
WLzTA2 YDYżo 3x4/RL37
WLzTA3 YDYżo 3x4/RL37
WLzTA4 YDYżo 3x4/RL37

WLzRWC YDYżo 3x4/RL37
WLzTL2 5xLY 25/RL70
WLzTL3 5xLY 25/RL70
WLzTL4 5xLY 25/RL70
WLzTA2 YDYżo 3x4/RL37
WLzTA3 YDYżo 3x4/RL37
WLzTA4 YDYżo 3x4/RL37

ośw. zewn. YKSY 3x4/RL75

- przewód YDYżo 3/4x1,5
- ⊗ oprawa z modułem awaryjnym i czujką ruchu
- ⊗ oprawa zwykła z czujką ruchu
- ⊗ oprawa zwykła
- oprawa świetlówkowa
- ✓ wtycznik podwójny hermetyczny
- ✓ wtycznik pojedynczy hermetyczny
- ⊕ gniazdo pojedyncze hermetyczne
- przewód YDYżo 3x2,5

- Uwagi:
- Ochrona przed dotykiem pośrednim - sanocynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 - Doprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 - W łazienkach wykonać miejscowe potaczenia wyrównawcze.
 - Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazda wtykowych układać pod tynk

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny	ADRES: Zyrardów, ul. Parkingowa 9 - dz. Nr ew. 80669, 80661, 2805, 28122	STADIUM: PB	NR RYS.: 1
BRANŻA: ELEKTRYKA	PROJEKTANT: techn. Wiesław Baluta	NR UPR. SUW 86/90	DATA: 20.07.2016
ARCHITEKTURA	mgr inż. Paweł Szymczyk	RYCZ. 137	PODPIS: [Signature]
SPRAWDZIL:		RYCZ. 137	DATA: 20.07.2016