

Zakopane, dn. 20.02.2025 r.

WSR.7011.7.2024

Sz. P. Radomir Borodziuk
SILESIA ARCHITEKCI
ul. Rolna 43c, 40-555 Katowice

Dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego nr 2024/11 o nazwie „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Sabały 10” w Zakopanem.

W przedstawionym Projekcie Zagospodarowania Terenu występuje kolizja projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym przebiegiem sieci do budynku nr 12, Gmina Miasto Zakopane wydaje następujące warunki:

1. Należy zaprojektować przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w taki sposób by zapewnić kontynuację istniejącej sieci biegnącej do budynku nr 12,
2. Należy uzyskać uzgodnienie z właścicielem budynku nr 12 na możliwość wejścia w teren jeśli zajdzie taka konieczność,
3. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy opracować z uwzględnieniem aktualnych norm, przepisów prawa oraz warunków technicznych.

Z poważaniem,

Kierownik Biura
Inwestycji


MICHAŁ HALACZEK

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a