





1. Instalację ogrodniczą na dachu wykonać jak poniżej:
2. Niezwołnowiską niską, trudem stalowym ocynkowanym, FeZn o średnicy 08mm oraz wysokość za pomocą masztów ogrodniczych.
3. Należy zapewnić głośność galwanizacji pomiędzy zwodami poziomymi na dachu, a uziomieniami.
4. Połączenia zwodów na dachu wykonać za pomocą zacisków srubowych.
5. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu łączyć z najbliższymi zwodami.
6. Dokładną lokalizację urządzeń ustalić na montażu.
7. Rysunek rozpatrywać wspólnie z projektantem konstrukcji oraz innymi projektami branżowymi i projektem zagospodarowania terenu.

LEGENDA:

Zwody poziome niskie wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn 18mm mocowanym do uchwytów

 Złącze proste i krzyżowe

 Połączenie siatki zwodów poziomych ze stalowym słupem konstrukcyjnym

 Maszt odgromowy nieizolowany o wysokości 5m

Strefa ochronna masztu odgromowego
wyznaczona metodą kuli dla LPS III

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szabaly 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
<p style="text-align: center;">BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA</p>			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:		UPRAWNIENIA: PODPIS:
 SILESIA Architekt ul. Róża 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował:	mgr inż. Agnieszka Orłowska	SLK/3985/PW0E/11 upr.bud. w specj. inst. elektroenerget.
	Opracował:	mgr inż. Rafał Dąbrowski	
	Sprawdził:	mgr inż. Przemysław Orłowski	SLK/0278/PWBE/21 upr.bud. w specj. inst. elektroenerget.
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU		BRANŻA: SKALA ELEKTRYCZNA 1:100
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA: E.06