



Oznaczenia:

- instalacje z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Przedszkole
- instalacje z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Części wspólne
- instalacje z.w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Żłobek
- instalacja hydrantowa - rury stalowe
- H25** hydrant wewnętrzny DN25
- KST 110** numer i średnica pionu kanalizacji sanitarnej
- W** numer pionu wodociągowego
- H** numer pionu instalacji hydrantowej
- Z** zawór odcinający
- EW** licznik wody
- AW** zawór antyskażeniowy
- F** filtr wodny
- R** zawór regulacyjny
- T** termostatyczny cyrkulacyjny

Uwaga!
1.Przebiega instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy prowadzić w przepustach ogniochronnych o klasie odporności ogniowej jak dla przegrody budowlanej.

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. ROŚCISZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szafki 10 34-500 Zakopane nr dz. wieś 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Architekt ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy: mgr inż. Lukasz Kaczmarek		UPRAWNIENIA: SLK0271PW5522 zgodnie z ustawą
	Projektował:		PODPIS: <i>KL</i>
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/ 03.03.2025		Rozwinięcie - Instalacja C.O.	BRANŻA: SANTARNIA SKALA: - NUMER ARKUSZA: PLB-03