



Norway
grants

ZP.271.9.12.2024

Jarosław 23.01.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia nr 550/2023 z dnia 28.12.2023 r. **pn.: „Dostawa i montaż systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu oraz systemu bezprzewodowej sygnalizacji pożaru przewidzianego w projekcie pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2014 – 2021) oraz budżetu państwa realizowany w ramach programu „Rozwój Lokalny”.**

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w obiekcie są jakieś inne karty zbliżeniowe do innych systemów, które muszą być kompatybilne z przejściem KD/ wejściem do serwerowni?

Odp. Używane są karty RFID do systemu RCP.

2. W jaki sposób Zamawiający chce zintegrować system alarmowy z systemem monitoringu wizyjnego. Prosimy o podanie parametrów monitoringu wizyjnego. Jaki jest model rejestratora?

Odp. Zamawiający zamierza zintegrować kamerę IP, zamontowaną wewnątrz pomieszczenia serwerowni w ten sposób, by podczas przebywania personelu w serwerowni, kamera uruchamiała się i rejestrowała obraz na lokalną kartę pamięci oraz by obraz w tym czasie widoczny był na żywo w aplikacji dedykowanej do systemu alarmowego. Na chwilę obecną kamera nie jest podłączona do rejestratora.

3. Z kim kontaktować się w sprawie wizji lokalnej?

Odp. Osobą wskazaną do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest pan Jacek Ochab, email: jacek.ochab@um.jaroslaw.pl, tel. 166248776, mobile: 696085484

4. Prosimy o wskazanie na których drzwiach serwerowni ma być zamontowany kontaktron.

Odp. Kontaktron powinien zostać zamontowany na drzwiach wewnętrznych, stalowych.

Zastępca
Burmistrza Miasta Jarosławia

Dariusz Tracz