



Zabierzów, 04.07.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.1.4.2022

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia**

**Dotyczy: „Remont drogi leśnej (nr inw. 220/77) dz. nr 1707 w m. Zabierzów, dz. nr 734 w m. Balice, dz. nr 304, 305/15, 305/18 w m. Burów, gm. Zabierzów”**

I. Zamawiający: Nadleśnictwo Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Leśnej 13 informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmian.), zwanej dalej w skrócie PZP, do zamawiającego zostało wniesione przed upływem 4 dni od terminu składania ofert pytanie następującej treści:

„Przewidziana przez Zamawiającego technologia wykonania nawierzchni, a mianowicie wykonanie nawierzchni asfaltowej Warstwa ścieralna SMA Jena 16 jest technologią raczej nie stosowaną w rejonach południa Polski. Wytwórnice mas bitumicznych nie produkują w tych rejonach tej mieszanki asfaltowej. W związku z powyższym pragniemy zapytać czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii wykonania w-wy ścieralnej na mieszanki powszechnie stosowane w rejonach wykonania inwestycji. Proponujemy zamianę SMA Jena 16 na:

- Warstwa ścieralna AC11S 50/70 KR1-2, która dla przewidzianej kategorii ruchu (drogi) jest w zupełności wystarczająca”

**Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z art. 284 ust. 2 PZP, że:**

Technologia nawierzchni SMA Jena 16 jest jak najbardziej stosowana w rejonie południowej Polski i jest technologią właściwą do planowanego remontu drogi oraz jest zgodna ze zgłoszeniem robót. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii w tym zakresie.

**Zgodnie z art. 284 ust. 6 PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

II. Wyjaśnienia do specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

*Edward Suski*  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/