



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.921.2024
Nr postępowania 184/2024/TP/DZP

Olsztyn 20 maja 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Modernizacja stacji transformatorowej J2 w budynku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający będzie wymagał rezerwowego źródła zasilania (agregatu prądowórczego) na czas prowadzonych prac?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający uprzejmie informuje, że będzie wymagał zasilania rezerwowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia: „4. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość zasilania obiektu w energię elektryczną poprzez zastosowanie agregatu prądowórczego o mocy minimum 500kVA”.

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Sylwia Niemiec

Tel. +48 89 524 51 11

e-mail: sylwia.niemiec@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl