

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż baterii akumulatorów siłowni telekomunikacyjnej ELTEK FLATPACK 1500 w następujących jednostkach Policji:

- 1.KPP Chojnice,
- 2.KPP Nowy Dwór Gdański,
- 3.KPP Puck,
- 4.KPP Sztum,
- 5.KPP Tczew.

W ramach usługi wykonawca dla w/w lokalizacji z pkt 1 do 5:

- Dostarczy dwie baterie 48V akumulatorów typu 5 OPzV 250, ogniwa 2V o pojemności minimalnej 267Ah (w ilości 24 szt. w jednym komplecie),
- zamontuje w KPP nowe baterie wraz z nowymi stojakami i dedykowanymi łącznikami akumulatorowymi,
- zdemontuje stare baterie wraz ze starymi stojakami,
- dokona rekonfiguracji sterownika MCU siłowni Flatpack 1500. Zamawiający nie wymaga wymiany kabli zasilających baterie (tj pomiędzy siłownią a baterią).
- W przypadku zaistnienia potrzeby wymiany kabli zasilających baterie (pomiędzy siłownią a baterią) z powodu ich niewystarczającej długości, zamawiający dostarczy odpowiednią długość przewodu LgY 10mm²(długość trasowa 10-20m).
- Dokona utylizacji starych baterii.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany był w oparciu o akumulatory OPzV firm: FIAMM lub BAE lub Hoppecke lub Enersys lub Sonnenschein.

Inni producenci akumulatorów są niedopuszczalni.

Klasyfikacja baterii wg EUROBAT – long life.

Do oferty wykonawca musi dołączyć kartę katalogową oferowanych baterii.

Termin wykonania:

- 160 dni od podpisania umowy

Minimalna gwarancja (w tym akumulatory): 36 m-cy.

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy