

Bydgoszcz, dnia 01.12.2022r.
WZP.271.77.2022.B

Oznaczenie postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i V w Bydgoszczy, WZP.271.77.2022.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytanie:

1.Pytanie:

W dokumentacji projektowej jako materiał do wykonania szczelnej palisady, są wskazane impregnowane okorowane drewniane kołki średnicy 12-15 cm. Zaproponowane kołki (jedynie okorowane, impregnowane) z natury nie są proste, w szczególności na długości blisko 2 m i nie przylegają ściśle względem siebie. W związku z tym nie zapewnią szczelności palisady. Kołki takie stosuje się przy montażu umocnień z faszyny, stabilizacji gabionów itp. Wnosimy o zastosowanie w projekcie zamiennie kołków drewnianych średnicy 12-15cm ale toczonych, impregnowanych. Kołki toczone są równe na całej swojej długości, zapewniają szczelność wykonanej palisady oraz dodatkowo estetycznie wyglądają.

1. Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy wniosek. W kalkulacji należy przyjąć:
Kołki drewniane o średnicy 12-15 cm toczone i impregnowane.

Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Janiak