



G.6630.51.2020 :projektowana trasa sieci eN oświetleniowej i kablowej zgodnie z lokalizacją :ul. Jeziorańskiego 210m ; ul. Powstańców Śląskich 140m; ul. Cieszyńska -42m; ul. Zioly 242m; ul. Bema 570m; ul. Łakowa 190m.

Wnioskodawca: : PUE Kramarczyk Rafał ul. Pomnikowa 6 47-450 Roszków

UWAGA JZWiK S.A.

projektowane słupy oświetleniowe zlokalizować w odległości min. 1,5m od przewodów wod-kan; w miejscu skrzyżowania z przewodami wod-kan konieczność zabudowy rury ochronnej; zlecić do JZWiK S.A. nadzór nad prowadzonymi robotami.

G.6630.52.2020 ; projektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej fi 200;300-64,28m.

Wnioskodawca: Rokita Michał ul. Szkolna 39 44-240 Żory

UWAGA JZWiK S.A.

- **Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem JZWiK S.A.**

G.6630.53.2020 ; projektowana trasa sieci wodociągowej fi 110 -154,33m ,fi 315-85,98m i ciepłowniczej ul. Harcerska.

Wnioskodawca: Guźda Arkadiusz ul. Stalowa 4/7 47-400 Racibórz

Trasę uzgadnia się pozytywnie pod warunkiem w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci wod.-kan, należy zabezpieczyć rurą ochronną. Prace wykonywać pod nadzorem JZWiK S.A. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać inspekcję TV istniejącej sieci kanalizacyjnej a po zakończeniu robót uzyskać protokół odbioru prowadzonych prac od JZWiK S.A. W przypadku kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, należy na koszt inwestora ją przebudować.

Agata Poloczek-Kołodziej JZWiK Jastrzębie-Zdrój

G.6630.54.2020 ; projektowana trasa przyłącza telekomunikacyjnego 24m

-ul. Podhalańska

Wnioskodawca: KORBUT TECHNOLOGIE PG Halota Zbigniew ul. Dąbska
18N/LU16 31-572 Kraków

UWAGA JZWIK S.A.

w miejscu skrzyżowania z przewodami wod-kan konieczność zabudowy rury
ochronnej

**G.6630.55.2020 ; projektowana trasa sieci ciepłowniczej Dn50/125mm-Dn65/140
mm -230m ul. Ruchu Oporu.**

Wnioskodawca: PROFIM sc ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz

UWAGA JZWIK S.A.

w miejscu skrzyżowania z przewodami wod-kan konieczność zabudowy rury
ochronnej

**G.6630.56.2020 ; projektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej fi 160 -43,7m ,
sieci oświetleniowej -6 słup. I 201m kabla -ul. Wielkopolska SP 9**

Wnioskodawca: Rokita Michał ul. Szkolna 39 44-240 Żory

UWAGA JZWIK S.A.

w miejscu skrzyżowania z przewodami wod-kan konieczność zabudowy rury
ochronnej

AGATA POLOCZEK-KOŁODZIEJ