



Urząd Miasta  
**Jastrzębie-Zdrój**

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 07.04.2020 r.

IKI.7021.16.17.2020.FB

**Pracownia Usług Elektroenergetycznych**  
**Rafał Kramarczyk**  
**ul. Pomnikowa 6**  
**47-450 Roszków**

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetleń jak niżej w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Wykonanie oświetlenia przy ul. Jeziorańskiego

Przewidzieć wykonanie oświetlenia ulicznego za pomocą słupów stalowych (aluminiowych) oraz zasilania ziemną linią kablową typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, która wyprowadzona zostanie z wolnego pola w szafie oświetlenia nr C 45. Linia kablowa zostanie ułożona na działkach Gminy Jastrzębie-Zdrój o numerach: 425/60, 425/68, 425/76 - wyraża się zgodę na wejście w teren i montaż oświetleń.

**Całość zaprojektować w rurze DVR Ø75.**

2. Wykonanie oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich – ulica boczna od nr 38 do 40D

Przewidzieć wykonanie oświetlenia ulicznego za pomocą słupów żelbetowych wirowanych typu E oraz przewodu napowietrznego typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>, który wyprowadzony zostanie z istniejącego słupa żelbetowego ŻN-10 nr U.M. S.O.A62 W1120 1/5 zlokalizowanego przy ul. Powstańców Śląskich 38.

W celu wykonania oświetlenia - wyraża się zgodę na wejście w teren i montaż oświetleń w teren działek własności Gminy Jastrzębie-Zdrój tj. 1053/164, 1047/112, 497/117.

**Przewidzieć wymianę słupa ŻN-10 nr U.M. S.O.A62 W1120 1/5 na nowy wirowany.**

3. Wykonanie oświetlenia przy ul. Karola Zioty

Przewidzieć wykonanie oświetlenia ulicznego za pomocą słupów stalowych (aluminiowych) oraz zasilania ziemną linią kablową typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, która wyprowadzona zostanie z istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Kasztanowej.

**Całość zaprojektować w rurze DVR Ø75. Przewidzieć jeszcze 1. Słup na skrzyżowaniu z ul. Wiśniową.**

Linia kablowa zostanie ułożona na działkach prywatnych oraz działkach Gminy Jastrzębie-Zdrój o numerach 836/61, 120/61, 831/61. - wyraża się zgodę na wejście w teren i montaż oświetleń w teren działek własności Gminy Jastrzębie-Zdrój.

4. Wykonanie oświetlenia przy ul. Bema od numeru 38 do 72

Przewidzieć wykonanie oświetlenia ulicznego za pomocą słupów żelbetowych wirowanych typu E oraz przewodu napowietrznego typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>, który wyprowadzony zostanie z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego RSOU

zlokalizowanej obok słupa 1/proj. Należy wystąpić do Tauron o warunki przebudowy szafy A 40, oświetleniowej, którą należy wyprowadzić na zewnątrz z rozdzielni W 679. Oświetlenie doprowadzić do budynku 35 - stn. słupa wirowanego.

W celu wykonania oświetlenia zachodzi potrzeba wejścia w teren działek prywatnych oraz działek własności Gminy Jastrzębie –Zdrój tj. 6, 339/13, 347/15, 85 - wyraża się zgodę na wejście w teren i montaż oświetleń w teren działek własności Gminy Jastrzębie –Zdrój

5. Wykonanie oświetlenia przy ul. Łąkowej od ul. Zamkowej do ul. Świerkłańskiej

Przewidzieć wykonanie oświetlenia ulicznego za pomocą słupów żelbetonowych wirowanych typu E oraz przewodu napowietrznego typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>, który wyprowadzony zostanie z istniejącego słupa wirowanego żelbetowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy Zamkowej i Łąkowej.

W celu wykonania oświetlenia zachodzi potrzeba wejścia w teren działek prywatnych oraz działek własności Gminy Jastrzębie –Zdrój tj. 384/22, 49, 386/23, 388/24, - wyraża się zgodę na wejście w teren i montaż oświetleń w teren działek własności Gminy Jastrzębie –Zdrój

Opracowane projekty przed złożeniem do wydz. architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

*2 up. PREZYDENTA MIASTA*  
*Jarosław Piechaczek*  
*Z-ca Naczelnika Wydziału*

Załączniki:

mapa 5 egz.

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.