

Bydgoszcz dnia 29.03.2024r

Opinia Nr 040 / 2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w BYDGOSZCZY ul. WARSZAWSKA 2

dotyczy MIESZKANIA 2 Pana/ i / ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH

Sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Wojciech Grugel w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody Nr. 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może (moga)-nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony do podłączenia

3 – PIECA CO GAZOWEGO W POMIESZCZENIU KUCHNIA , NALEŻY PIEC CO GAZ WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU PRZESZTRACH BUDYNKU.
BRAK WOLNYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH.

2. Urządzenia WENTYLACJA KUCHNIA podłączenie jest ~~są~~ prawidłowo – ~~nieprawidłowe~~
DO PRZEWODU KOMINOWEGO DZIAŁA SPRAWNIE – BEZ UWAG.

Jeżeli nieprawidłowo-podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:

Opinie sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr 89poz.414/
Ustawę o Ochronie p.poz Z dnia 27.08.1991 r./Dz.U. Nr 81 poz.351/oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe , w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych
Z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U.Nr. 92 poz.460/.

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz.

Dla ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH

1 egz. dlaZakład Kominiarski.....

Potwierdzono odbioru opinii:

DniaPodpis

OPINIODAWCA


(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

Pieczęć i podpis

Mistrz Kominiarski
Wojciech Grugel

upr. mistrz. nr 5274/12 z dnia 10.10.2012r.

ul. Herszewska 2/m2



Mistrz Kominarski
Wojciech Grugel

upr. mistrz. nr 5274/12 z dnia 10.10.2012r.



Zakład Kominarski

Mistrz Kominarski
Wojciech Grugel
ul. Gołębia 73/54
85-309 Bydgoszcz
NIP 5611537499

tel. 534-775-413

e-mail: Kominarz050@wp.pl