

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

PZP.262.33.2020.5.RL

Olsztyn, 15.05.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ z podziałem na 5 zadań.**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy

W postępowaniu Zamawiający w SIWZ w pkt 3.5. ZADANIE V – skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów ppkt. 4 opisał przedmiot zamówienia jako: Skrzynki żeliwne teleskopowe do hydrantów (b) skrzynka teleskopowa regulowana w zakresie wysokości skrzynki 320-430 mm).

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynkę 9050K firmy HAWLE, korpus wykonany z poliamidu i włókna szklanego, pokrywa z żeliwa szarego, zakres regulacji 340 – 355 mm. W załączniku karta katalogowa produktu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.