



UWAGA: SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
"SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA" W UKŁADZIE **TN-C-S**
INSTALACJA WEWNĘTRZNA W UKŁADZIE **TN-S**

Obiekt adres	Budynek leśniczówki obwód ewidencyjny Szarlata [0006], dz. nr 5116/1		Nr rys. E-4
Inwestor adres	Nadleśnictwo Trzebciny Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno		
Tytuł rysunku	Instalacja elektryczna - rozdzielnia TR		skala
Branża	Elektryczna	data 20.09.2023 r.	podpis
Projektant	Ryszard Kowalski UAN-KZ-7210/152/87 specjal. instal.-inżynier. w branży elektrycznej		