



oprawa Raster SMD LED  
n/t, ProBus 60x60[cm]  
39[W], 2500[lm], 4000[K]

1.1 biuro kancelarii

1.2 przedsiönek

1.3 poczekalnia

1.4 wiatroöap

1.2a łazienka

wentylator mechaniczny  
kanaöowy wywiewny  
ø100[mm]

oprawa LED  
VT-8-50  
50[W]

1.12 łazienka

istn. instalacja YDYžo 3x1,5(2,5)[mm²] p/t  
od rozdzielni RG

1.13 korytarz

1.8 pokój

istn. instalacja YDYžo 3x1,5(2,5)[mm²] p/t  
od rozdzielni RG

1.11 pokój

istn. instalacja YDYžo 3x1,5(2,5)[mm²] p/t  
od rozdzielni RG

1.5 komunikacja

istn. instalacja YDYžo 3x1,5(2,5)[mm²] p/t  
od rozdzielni RG

1.6 pom. gosp.

istn. instalacja YDYžo 3x1,5(2,5)[mm²] p/t  
od rozdzielni RG

1.9 kuchnia

istn. instalacja YDYžo 3x1,5(2,5)[mm²] p/t  
od rozdzielni RG

1.10 pokój

1.7 wiatroöap

istn. zasilanie bud. gospod.  
kabel YKYžo 5x6[mm²]  
po przeöozeniu odcinka AB

UWAGA: SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ  
"SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA"  
W UKŁADZIE TN-C-S  
INSTALACJA WEWNĘTRZNA W UKŁADZIE TN-S

Obiekt	Budynek leśniczówkí		Nr rys.
adres	obręb ewidencyjny Szarłata [0006], dz. nr 5116/1		E-2
Inwestor	Nadleśnictwo Trzebciny		
adres	Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno		
Tytuł	Parter- instalacja elektryczna - gniazda wtykowe		skala
rysunku			1:50
Branża	Elektryczna	data	podpis
Projektant	Ryszard Kowalski	20.09.2023 r.	
UAN-KZ-7210/152/87 specjal. instal.-inżynier. w branży elektrycznej			