

Łukta, dnia 13.03.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Łukta
ul. Mazurska 2
14-105 Łukta

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: GT.271.5.2023 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łukta”

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2022.1710 ze zm.), w związku z wpływieniem zapytań do treści SWZ Zamawiający udziela odpowiedzi w następującym zakresie:

Pytanie 1.

Prosimy o załączenie badań geologicznych, ponieważ na projektowanych odcinkach dróg zalegają grunty nienośne na głębokości od 0,3m do ponad 1,0m i przyjęta w PFU konstrukcja jest niewystarczająca, nie gwarantuje osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych. Zabieg "odchudzenia" konstrukcji jest próbą wprowadzenia Wykonawców w błąd.

Odpowiedź 1.

Zamawiający załącza wyniki badań geotechnicznych. Jednocześnie informuje, że obowiązuje do wykonania konstrukcja przyjęta w PFU. Obecnie dostępne opracowania wskazujące na przyjmowanie typowych konstrukcji mają charakter wytycznych, czyli nie są dokumentem obligatoryjnym.