

## **Pytanie z 23.07.2024 r.**

Dzień dobry

Wykonawca w związku z prowadzonym postępowaniem "Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo" prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania do postępowania:

1. Czy Zamawiający posiada projekt budowlany w formacie DWG? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.
2. Prosimy o podanie rodzaju i kształtu stojaka.

## **Odpowiedź na pytanie**

Ad. 1.

Zamawiający udostępni pliki w formacie DWG.

Ad. 2

Opis stojaka na rowery

1. stojak rowerowy powinien być przeznaczony dla 8 rowerów.
2. ramiona powinny być w kształcie litery „L”,
3. rozstaw stanowisk rowerowych powinien pozwalać zaparkować rowery niezależnie od ich wielkości,
4. podstawa z profilu o min. 30x30 mm, ramiona z rury stalowej o min.  $\emptyset$  18x2 mm.
5. wykonany ze stali ocynkowanej,
6. szerokość min. 42 cm,
- 7 długość min. 310 cm,
8. wysokość od podłoża min 45 cm,
9. odległość kół od siebie min. 44 cm,
10. szerokość na koło min. 6 cm,
11. mocowanie do podłoża za pomocą kołków.