

Zagnańsk, dnia 7 marca 2024 roku

PZ.271.1.1.2024.PZZiS

**Zamawiający:**

Gmina Zagnańsk  
ul. Spacerowa 8  
26-050 Zagnańsk

**Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.:**

**„Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie”**

**Pytania z dnia 6.03.2024 r.**

1. Proszę o informację, czy Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia, decyzje niezbędne do rozpoczęcia i wykonania przedmiotu umowy.
2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Ad 1,2,3**

**Zamawiający dysponuje dokumentacją, która została poddana pozytywnej weryfikacji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Powyższe zostało potwierdzone uzyskaniem zgłoszenia robót, które jest prawomocne.**

4. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Ad. 4**

**W obrębie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowane są odwierty dla pomp ciepła wraz z infrastrukturą. W załączeniu rysunki z lokalizacją.**

5. Zgodnie z dokumentacją techniczną nawierzchnia bezpieczna jest przepuszczalna dla wody a została zaprojektowana na podbudowie nieprzepuszczalnej do tego nawierzchnia jest zamknięta obrzeżami betonowymi, co zaburzy cykl odprowadzenia wody z powierzchni boiska. Czy z uwagi na ten istotny problem zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie podbudowy mineralno-żywiczej tzw. "ET" rezygnując jednocześnie z asfaltobetonu.

**Ad. 5**

**Zakres podbudowy należy uwzględnić zgodnie z dokumentacją projektową.**

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk

Stanisław Stępień

/podpisano elektronicznie/



